



| Спецификация    |  |
|-----------------|--|
| Обозначение     | Наименование   |
| Щит             | Щит электрический на 54 модуля                                       |
| Гр.6            | Коробка распределительная  |
| 220 В           | Электропитание рабочего места  |
| ↻               | Межэтажный переход к кабельным каналам на 1 этаже                    |
| ↻ <sub>23</sub> | Межэтажный переход к рабочему месту на 3 этаже                       |
| —               | Линии от электрического щита до распределительной коробки ВВГнр3 x 4 |
| —               | Линии от распределительной коробки до рабочего места ВВГнр 3 x 2,5   |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Име.№ подл.  | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Име.№ дубл.  |
| Подп. и дата | Подп. и дата |

|           |      |             |       |      |
|-----------|------|-------------|-------|------|
| Изм.      | Лист | № документа | Подп. | Дата |
| Разработ. |      |             |       |      |
| Пров.     |      |             |       |      |
| Т.контр.  |      |             |       |      |
| Н.контр.  |      |             |       |      |
| Уте.      |      |             |       |      |

|                                   |               |          |         |
|-----------------------------------|---------------|----------|---------|
| РП № XX/XXXX                      |               |          |         |
| Схема электропитания рабочих мест | Лит.          | Масса    | Масштаб |
|                                   |               |          |         |
| X этаж                            | Лист          | Листов 1 |         |
|                                   | ООО «XXXXXXX» |          |         |